



ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Относно: Обществена поръчка, с предмет: *“Доставка на механични и магнитоиндукционни водомери, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на отправен въпрос от заинтересовано лице по повод обявената процедура „публично състезание“ по реда на част V, глава 25, раздел II от ЗОП с горепосочения предмет и на основание чл. 180 от ЗОП, даваме следните разяснения по документацията за участие:

ВЪПРОС:

„...Моля да поясните, защо при многоструйните водомери и при фланшовите водомери е записан един и същ водомер – резбови 2“ (DN 50).

ОТГОВОР:

В техническата спецификация т.1.2.1., седма позиция е зададен многоструен водомер за студена питейна вода с резбово присъединяване. В т.1.3.1., осма позиция е посочен волтманов водомер за студена питейна вода с фланшово присъединяване. Начина на присъединяване на првата водомера е различен, от което следва, че те не са еднакви.

Чл. 4 от ЗЗЛД

С уважение **Във връзка**

ДЕСИСЛА
Главен сметчик
Съгласно 3

с чл. 226 от ЗОП

А

яване и канализация” ЕООД – Благоевград

2016 г.