



Изм. № 10-01-79 /22.05.2019г.

До всички заинтересовани лица и участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на механични, магнитоиндукционни и ултразвукови водомери за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград в три обособени позиции”, с Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0005

РАЗЯСНЕНИЕ по чл.180 ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по условията на процедурата, предоставям на заинтересованите лица настоящите разяснения по постъпили въпроси.

Въпрос № 1: „По обособена позиция 1:

- 1.1. Моля да посочите съгласно кой стандарт е допустимо използването на поискания съгласно т. 1.2.1. многоструен водомер с постоянен разход Q3 6,3 м L 165 mm, размер на присъединителните резби = 1”, максимален дебит Q4= 7,8 м³/час?
- 1.2. Моля да уточните техническите спецификации на поискания съгласно т. 1.2.1. многоструен водомер с постоянен разход Q3 40 м³/час - L 200 mm, размер на присъединителните резби = 2”, максимален дебит Q4= 50 м³/час.
- 1.3. Моля да уточните за всички водомери по обособена позиция 1, каква степен на защита следва да имат.

Въпрос № 2: По обособена позиция 2:

- 2.1. Моля да уточните характеристиките на електромагнитните водомери, а именно посочените стойности на показателите Размер на водомера /Q3/ диаметър.

Въпрос № 3: По обособена позиция 3:

- 3.1. Моля да уточните характеристиките на електромагнитните водомери, а именно посочените стойности на показателите Размер на водомера /Q3/ диаметър.
- 3.2. Моля да посочите стойностите на показателя за номинален дебит за водомери с диаметър над DN150

ОТГОВОРИ:

Въпрос № 1: Посочените във въпроса по т.1.1. и 1.2. многоструйно водомери са описани с технически грешки в спецификацията на процедурата, поради което се премахват от същата. Всички водомери от настоящата обособена позиция № 1 следва да имат електромагнитна устойчивост съгласно EN 14154 или еквивалентен стандарт.

Въпрос № 2: Изискванията са посочени в техническата спецификация.

Въпрос № 3: Изискванията са допълнени в техническата спецификация.



С оглед на така дадените разяснения, Възложителят предприема действия за отразяване на промените в документацията за участие – техническа спецификация и образци за участие, като всички документи в тази връзка се публикуват в Профила на купувача.

Настоящите разяснения са насочени към всички заинтересовани лица, като участниците следва да съобразят тук изложеното като задължително спрямо всички.

Чл. 4 от ЗЗЛД

Възложител: _____ Във връзка _____

Инж. Росица _____
с чл. 226 от ЗОП

Управи



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД Благоевград