



Изм. № 170-01-87/30.05.2019г.

До всички заинтересовани лица и участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на механични, магнитоиндукционни и ултразвукови водомери за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград в три обособени позиции”, с Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0005

РАЗЯСНЕНИЕ по чл.180 ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по условията на процедурата, предоставям на заинтересованите лица настоящите разяснения по постъпили въпроси.

Въпрос: „Във връзка с приетата промяна на документацията за обществена поръчка с предмет „Доставка на механични, магнитоиндукционни и ултразвукови водомери за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград в три обособени позиции” моля отново да уточните техническите изисквания относно водомер за студена питейна вода $Q3 = 40 \text{ м}^3/\text{час}$ – $L = 200\text{mm}$, $DN50 \text{ mm}$, $Q4 = 50\text{м}^3/\text{час}$. Не е извършена корекция относно заложеното изделие, като същият е поискан съгласно Раздел Волтманови (фланшови– водомери два пъти като водомер с фланшово присъединяване, на първа и последна позиция, като на последната позиция е посочен с добавка „с присъединителни размери“, а съгласно посочените в таблицата по т.1.3.4. характеристики са посочени същите водомери с фланшово присъединяване, но в графа $DN\text{mm}$ (размер на присъединителната тръба) е вписано „резбови“ в последния ред 7 на таблица колона 3.

ОТГОВОР: Във връзка с извършена промяна-разяснение, следва да се има предвид, че по отношение на изискуемите за доставка многоструйни водомери, същите са описани като вид в т.1.2.1. и всички участници следва да имат предвид извършената промяна. Аналогично, следва да се приема и че в т.1.2.4, таблица, ред 2 и ред 7 също отпадат. Това е отразено коректно и точно в предоставения актуален образец на техническо предложение (Приложение 5.1.). Волтманов водомер $Q3=40\text{м}^3/\text{h}$ $L=200\text{mm}$ $DN50 \text{ mm}$, не отпада като вид, който следва да се оферира от участниците (а при заявка към избрания изпълнител – и да бъде доставен).

Настоящите разяснения са насочени към всички заинтересовани лица, като участниците следва да съобразят тук изложеното като задължително спрямо всички.

Чл. 4 от ЗЗЛД

Възложител:
Иск. Р
Управи

Във връзка
с чл. 226 от ЗОП

яване и канализация“ ЕООД Благоевград